

המבצע אחראי לבידיקת התוכניות ולהתאמתן במקום ועל המבצע לבקר כל המידות ועל כל טעות או אי התאמה עליו להודיע למתכנן. אין לקבוע מידות על ידי התוכנית. מתנדס או יועץ אשר שמר רשום מעל שם האדריכל בתוכנית זו נושא אחריות באחריות המהוצעית והחוקית לתוכנית. אין לשימש כל שימוש בתוכנית זו או ברעיונות האלמנטים בה ללא אישור בכתב מהמתכנן.

כוח תפוצה ועדכון

תאריך	הפצה	מספר
19.11.23	1	1
לעיון		

- הערות ומקרא:
- טרמסטים קורי בגובה H=160
  - מסמך מתקן מוגן מים תלת-פאזי
  - התעלות הן מידות פח כולל בידוד
  - ב/א/ תעלות עם בידוד פנימי אקוסטי 1"
  - כ/ב/ ללא בידוד
  - ב/ט/ תעלות עם בידוד חיצוני טרמי 1"
  - ח/א/ח תריס ארי חוזר
  - מ/א/ע מפרד ארי תתורי
  - ללא הפורדים יהיו במחליף פסטה תמרה
  - ללא הפעלה מרחוק מיזוג ארי

כל המאיידיים יסופקו עם מגע יבש לחיבור גלאי נפח (הגלאי נפח יסופק ע"י אחרים) חיווט כבל גלאי נמאייד ע"י קבלן המיזוג.

9	26.11.24	למכרז
8	24.11.24	עדכון לפי הערות קונסטרוקטור
7	20.11.24	למכרז
6	11.11.24	עדכון פתחים
5	10.11.24	עדכון מיזוג
4	15.10.24	מינום פתחים
3	29.09.24	מינום פתחים
2	24.09.24	העמדת יחידות מיזוג ופתחים
1	10.09.24	לעיון

כביצוע
  נמכרז
  כעיון

שם הפרוייקט:

## מכללת לוינסקי אודיטוריום

שם התכנית:  
**מערכת מיזוג ארי**  
**קומה א**

תאריך	שם הקובץ	קב"מ	תכנית מס'
10.09.24	ac-1598.dwg	1 : 50	1598-1



מגדלי GLOBAL TOWERS  
דרר יצחק רבין 1, פתח תקווה  
טל: 077-9330500 | פקס: 077-9330501  
E-MAIL : office@nabat-ac.com



VRF_HP		יחידות פקני-משאבת זום*	
נחשון מאיר		מפוח צנבריסגלי נפוח אחרת EC פנאי	
נחשון מאיר		נחשון מאיר	
מס'ו	מס'ו	מס'ו	מס'ו
AC-1	גג	אודיטוריום	גג
AC-2	גג	אודיטוריום	גג

מפוחי עשן 250°C / 2 HR

הערות	תחת פאוי (VSD)	הפסק חשמל	מספר סמל	קוד סמל	מספר סמל	מספר סמל
Fan Model LC3056P4-AG-15-045	3PH	11/1450	19	3100	Ø56	
Fan Model LC3056P4-AG-15-045	3PH	11/1450	19	3100	Ø56	

הערות: הפעולה יסופקו עם דפסי אי חוזר ורשף בפריטה

